АКТ

з обстеження будівель і споруд Озерецької гімназії Вараської міської територіальної громади, в якій відсутні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, захищених просторів (приміщень для фізичного захисту)

22.08.2024 року с. Озерці

Ми комісія в складі: ІВАШИНОЇ Оксани Василівни начальника відділу з питань освіти, культури, медицини та соціального захисту Вараської міської військової адміністрації, голови комісії, ГУРИ Максима Сергійовича радника начальника Вараської міської військової адміністрації, заступника голови комісії, МІЗЮК Ірини Григорівни головного спеціаліста відділу з питань безпеки, оборони та мобілізації Вараської міської військової адміністрації, секретаря комісії, ВАЩУКА Валентина Валерійовича начальника відділу з питань безпеки, оборони та мобілізації Вараської міської військової адміністрації, ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича заступника начальника Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, ЛІСОВОЇ Наталії Романівни головного спеціаліста управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, ФЕДОРУКА Олександра Степановича старости с. Озерці, КОЛДУНА Юрія Григоровича головного спеціаліста відділу будівництва департаменту житлово-комунального господарства майна та будівництва, КРАВЧУКА Юрія Ростиславовича директора Озерецької гімназії, здійснили огляд будівель та споруд Озерецької гімназії з метою визначення можливості створення захищеного простору та напрацювання відповідного інженерно-технічного рішення.

В результаті огляду було визначені приміщення першого поверху (коридор - 110 м.кв., кабінет музики та співів - 80 м.кв., учительська - 50 м.кв., коридор дошкільної групи -37 м.кв., коридор приміщення їдальні - 22 м.кв. та кімната для посуду - 9 м.кв.) Озерецької гімназії, які можуть бути використані як захищений простір для учасників освітнього процесу, оскільки зовнішні огоджувальні стіни будівлі мають товщину 64 сантиметрів (цегляна стіна 2,5 цеглини). В огоджувальних стінах наявні віконні прорізи в кількості 7 штук. Наявні залізобетонні конструкції перекриття. Висота приміщень становить 2,80 м.

Комісією було запропоновано інженерно-технічне рішення щодо посилення захисту огороджувальних конструкцій гімназії, а саме шляхом поєднання різних способів підсилення будівельних конструкцій.

Запропоновано наявні віконні прорізи огороджувальних стін приміщення заповнити мішками наповненими грунтом (піском) зсередини та облаштувати біг-бегами наповненими піском ззовні.

Дверні прорізи захищеного простору, закрити біг-бегами наповненими грунтом (піском), на всю висоту дверного отвору.

В коридорі (110 м.кв.) в дверному прорізі облаштувати примусову вентиляцію з механічним спонуканням.

Дверні прорізи зі склопакетами обклеїти захисною плівкою або клейкою стрічкою.

В усіх приміщеннях, які будуть використовуватися як захищений простір керамічну плитку в зоні умивальників заклеїти захисною плівкою або клейкою стрічкою.

ВИСНОВОК КОМІСІЇ: За умови виконання вищезазначених рекомендацій у приміщеннях (коридор - 110 м.кв., кабінет музики та співів - 80 м.кв., учительська - 50 м.кв., коридор дошкільної групи -37 м.кв., коридор приміщення їдальні - 22 м.кв. та кімната для посуду - 9 м.кв.) Озерецької гімназії будуть придатні для використання як захищеного простору для укриття учасників освітнього процесу.

_____ ІВАШИНА Оксана Василівна

_____ ГУРА Максим Сергійович

_____ МІЗЮК Ірина Григорівна

_____ ВАЩУК Валентин Валерійович

_____ ДЕНИСЮК Сергій Миколайович

_____ ЛІСОВА Наталія Романівна

_____ ФЕДОРУКА Олександра Степановича

_____ КОЛДУНА Юрія Григоровича

_____ КРАВЧУКА Юрія Ростиславовича